	ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА	
	Наименование	Примечание
2	Ведомость рабочих чертежей. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов	
3-6	Общие данные	
7	Структурная схема	
8	План расположения оборудования и трассы прокладки кабельных линий	
9	План расположения оборудования лотков	
10	Схема подключения оборудования в ТШ	
11	Схема подключения оборудования на посту охраны	
12	Схема компоновки оборудования в ТШ	
13	Схема подключения кабеля типа "витая пара" в коннекторе Rj-45	
14, 15	Кабельный журнал	
16, 17	Тαδлица IP адресов	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ

								ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ					
				.00.		Специ	Спецификация оборудования, изделий и материалов						
				.А		Задані	Задание на электропитание						
				.Б		Задан	Задание на заземление						
N.6				.В		Расчёг питан	•	ени электропитания от источника беспереб	озонӣо				
Взам. инв.N													
B3				.Д		Технич	еское	задание на удаление избытков тепловой эн	нергии.				
дата													
\supset													
Подпись		Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата						
Под		Разр	1 δ.						Стадия	/lucm	/lucmo8		
		Проверил		ил Система видеонаблюдения (СВН)		Система видеонаблюдения (СВН)	Р	2	17				
Инв. И подл.		ГИП						Ведомость рабочих чертежей. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов					

ПРИМЕЧАНИЕ

ОБЩИЕ ЧКАЗАНИЯ

UHB.N

Взам.

Подпись и дата

подл.

Рабочая документация выполнена на основании договора, технического задания и исходных данных, поличенных от Заказчика, требованиями действиющих технических регламентов, стандартов, сводов правил и другими документами, содержащими установленные требования:

Документация выполнена в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федерального закона om 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент o требованиях пожарной – безопасности»;
- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;
- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической – эффективности, и о внесении изменений в отдельные законно-дательные акты Российской Федерации»;
 - СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
 - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
- СП 134.13330.2022 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;
 - СП 519.1325800.2023 «Сети связи. Правила проектирования»;
- СП 520.1325800.2023 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Правила производства и
- ПУЗ Правила устройства электроустановок. «Правила устройства электроустановок» (ПУЗ) 7-е и 6-е издание;
- ГОСТ Р 21.101–2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология комплекс стандартов на автоматизированные системы виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;
- ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов н автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;
- ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
 - ГОСТ 31565 2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
 - ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные»;
 - ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом»;
- ГОСТ Р 53245- 2008 «Информационные технологии системы кабельные структурированные. Методы испытания»;
- ГОСТ Р 53246- 2008 «Информационные технологии системы кабельные структурированные Проектирование основных излов системы. Общие требования»;
 - ГОСТ Р 54906-2012 «Системы безопасности комплексные»;
- ГОСТ Р 56677-2015 «Средства физической защиты инженерно-технические. Кодирование, идентификация и маркировка. Общие требования»;
- ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки.
- ГОСТ Р 70444–2022 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Кабельный журнал. Требования к составу и содержанию»;
- ГОСТ 12.2.013.0-91 «Система стандартов безопасности труда. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний»;
- РД 50-682-89. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Общие положения»;
- РД 78.36.002-2010 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные

графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения».													
Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата								
Разро	1 δ.						Стадия	/lucm	/lucmo8				
Прове	≥рил					Система видеонаблюдения (СВН)	Р	3	17				
ГИП							Г	ر	17				
						Общие данные							

Данная документация допускается к производству работ после ее проверки и согласования с Заказчиком.

Все оборудование, заложенное в проекте, на момент проектирования имеет сертификаты соответствия.

НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Настоящая рабочая документация системы видеонаблюдения разработана для объекта на базе единой технической концепции построения систем безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов в объеме, необходимом для нормального функционирования и на основании архитектурно-планировочных решений, предоставленных Заказчиком.

Система видеонаблюдения предназначена для визуального наблюдения за охраняемым объектом с помощью видеокамер и записи изображений в электронном виде в видеоархив с возможностью поиска и просмотра требуемой информации.

Система видеонаблюдения обеспечивает цифровую видеозапись изображений, получаемых от всех видеокамер системы. Система видеонаблюдения формирует видеоархив длительностью не менее 30 суток.

Подключение к внутренней cemu Ethernet дает возможность просмотра видеоархива с помощью компьютера.

Целью создания системы является обеспечение безопасности, а также имущества от криминальных посягательств и других происшествий. Работа системы рассчитана на круглосуточный режим. Доступ к информации системе видеонаблюдения защищается паролями.

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Телекоммуникационное оборудование находится внутри шкафа 32V «ЛЮ-ШПУ.32.68.ДП.ДП.19» в пом. серверной (пом.30).

Для подключения видеокамер используются коммутаторы «DGS-1210-28MP/ME» и «DGS-1210-10MP/FL».

На объекте устанавливаются IP камеры «TR-D4B6 v2 (2.7-13.5 мм)» и «TR-D3153IR2 v2 2.7-13.5».

Питание видеокамер осуществляется по технологии POE от коммутатора «DGS-1210-28MP/ME». Видеоинформация от видеокамер записывается на видеорегистраторе «TRASSIR DuoStation 3432R AF».

Для бесперебойной работы оборудования на время переключения основного питания на резервное проектом предусматривается установка источника бесперебойного питания «SNR-UPS-ONRT-2000-S48» (оборудуется SNMP модулем) совместно с блоком батарей ИБП «SNR-UPS-BCRT-S48».

В системе быть предусмотрен KVM-переключатель ATEN «CS1794-AT-G» для подключения монитора и манипулятора «мышь» оперативной работы с видеорегистраторами.

Горизонтальная кабельная система будет выполнена с использованием неэкранированной витой пары категории 5e, «ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3». В телекоммуникационных шкафах кабель подключатся к коммутационным панелям 24 порта 19", 1U, Кат.5e «ЛЮ-ПКН-5e.24.1P» и видеокамерам с другой стороны.

Все решения по размещению оборудования и прочих элементов системы согласовать с дизайн-проектом и уточняются на этапе монтажа.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Оборудование СВН является потребителем электроэнергии 1 категории надежности электроснабжения согласно Правилам устройства электроустановок.

Проектом предусмотрено питание элементов системы от двух независимых источников электроснабжения:

- основной (220V/AC, 50 Гц) от отдельных автоматов в щитах электроснабжения;
- резервный (220V/AC, 50 Гц) от системы бесперебойного электропитания.

Источники бесперебойного питания обеспечивают бесперебойную работу системы не менее 30 мин.

Для бесперебойной работы оборудования на время переключения основного питания на резервное проектом предусматривается установка источников бесперебойного питания «SNR-UPS-ONRT-2000-S48» совместно с блоком батарей ИБП «SNR-UPS-BCRT-S48» в телекоммуникационном шкафу и источника бесперебойного питания «SNR-UPS-ONT-3000-B72» на посту охраны.

Для обеспечения безопасности эксплуатации и нормальных режимов работы технологического оборудования связи проектом предусмотрено подключение корпусов проектируемого оборудования связи к контуру защитного заземления. Распределительные электрощиты, кабели, провода и шины заземления предусматриваются в проекте электроснабжения.

Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата

UHB.N

Взам.

Подпись и дата

nod

При монтаже и эксплуатации систем следует руководствоваться положениями "Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок".

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током при повреждении изоляции проектом предусматривается заземление металлических корпусов электрооборудования.

Для заземления использовать отдельные жилы питающих кабелей. Электрическое сопротивление защитного заземления должно быть не более 4 Ом. Защитное заземление электрооборудования сигнализации выполнить в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ, ГОСТ 12.1.030-81, СП 76.13330.2016 с учетом требований техдокументации на устанавливаемые приборы.

Монтаж электроустановок следует выполнять с соблюдением действующих правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности.

Электромонтеры, обслуживающие электроустановки, должны быть снабжены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания.

В связи с отсутствием вредных выбросов мероприятия по охране окружающей среды не предусматриваются.

ЧКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Монтаж вести в соответствии с ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии Структурированные кабельные системы. Проектирование основных узлов системы. Общие требования».

Телекоммуникационные шкафы заземлить в соответствии с п.1.7.127 ПУЭ.

Произвести маркировку кабельных линий в соответствии с планами размещения оборудования, схемой кабельных соединений и таблицей кабельных соединений.

Маркировка кабельных линий производится на вводах в блоки системы, при необходимости с обеих сторон перехода через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки. Маркировка должна быть износоустойчива и легко читаема.

При прокладке кабельных линий обеспечить расстояние до силовых кабельных линий не менее 0,5м. Допускается пересечение силовых кабельных линий под прямым углом.

Прокладка кабельных линий связи произведена с учетом требований:

ГОСТ Р 53246 –2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. – Проектирование основных узлов системы. Общие требования;

Правила устройства электроустановок (ПУЗ). Издание7.

При монтаже кабелей в трассах и телекоммуникационных помещениях использованы средства маршрутизации кабельных потоков, их крепления и фиксации. Кабельные хомуты (стяжки, бандаж и т. п.), используемые для формирования кабельных пучков, должны располагаться на пучке так, чтобы хомут мог свободно перемещаться в продольном и поперечном направлениях.

Не допускается затягивание хомутов, приводящее к деформации оболочки кабелей. Не допускается крепление телекоммуникационных кабелей с помощью скоб.

При прокладке учтено, что длина линии связи от коммутатора до камеры не должна превышать 100м (с учетом длины патч-корда от розетки до камеры), на участках кабеля, повышающих 100 м предусматривается установка токовых инжекторов. Горизонтальные кабели по механической длине от розетки до распределительной панели не превышают 90м.

Радицсы изгиба кабелей горизонтальной и магистральной подсистем должны быть не менее:

- 8 внешних диаметров кабеля для 4-парных кабелей на основе экранированной витой пары проводников (UTP, FTP, ScTP, SFTP) в состоянии эксплуатации;
- 10 внешних диаметров кабеля для 4-парных кабелей на основе экранированной витой пары проводников (UTP, FTP, ScTP, SFTP) в процессе монтажа.

Сила натяжения кабелей горизонтальной и магистральной подсистем во время монтажа и в процессе эксплуатации не должна быть более 110Н для 4-парных кабелей на основе неэкранированной и экранированной витой пары проводников.

При монтаже кабельной системы предусмотрено создание запаса кабеля на обоих концах кабельных сегментов с целью обеспечения возможности внесения изменений в будущем.

Рекомендиется оставлять запас кабеля на основе витой пары проводников – 3м.

Предпочтительно запас делать в виде "и"-образных петель с соблюдением минимального радиуса изгиба.

Коммутационное оборудование может быть установлено с помощью адаптеров, контейнеров, на стенах, в стойках, в рамах и других монтажных приспособлениях.

Коннекторы телекоммуникационных розеток должны быть надежно закреплены на рабочих местах. Расположение телекоммуникационных розеток должно быть выбрано так, чтобы обеспечить подключение

Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата

UHB.N

Взам.

Подпись и дата

подл.

активного оборудования с помощью аппаратного шнура длиной не более 5 м.

Коммутационное оборудование с модульными гнездами должно быть установлено таким образом, чтобы контакты гнезда находились вверху, а фиксатор вилки – внизу. В таком положении нумерация контактов гнезда выполняется от 1 до 8 слева направо. Температурный диапазон в местах монтажа должен составлять от минус 10°С до плюс 60°С. Коммутационное оборудование должно быть защищено от механического повреждения, влияния повышенных уровней влажности и других коррозирующих веществ.

Общие правила, относящиеся к маркировке отдельных компонентов кабельной системы:

- возможность цветовой идентификации;
- устойчивость к воздействию таких факторов окружающей среды, как повышенная влажность, разность температур, истирание и пр.;
 - сочетание простоты установки с надежностью крепления;
- идентификаторы должны быть нанесены на каждую единицу коммутационного оборудования или его метку и на метки соответствующих позиций коммутационного оборудования.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


Охрана окружающей среды — это неотъемлемая часть деятельности любого предприятия будь то госучреждение, завод или фирма. Она представляет собой систему мер, обеспечивающих полное прекращение или снижение до допустимых пределов негативных воздействий технологических процессов на окружающую природную среду.

При разработке данного проекта учитывались экологические требования к проектной и рабочей документации, изложенные в Законе РФ "Об охране окружающей природной среды". Рабочий проект разработан с соблюдением медико-санитарных норм, с применением оборудования, не выделяющего вредных веществ в окружающую среду и не производящего шума, превышающего допустимые нормы.

Монтаж проектируемых систем в помещениях Заказчика не повлечет химического и радиационного загрязнения, теплового и шумового воздействия на окружающую среду, как в период монтажа, во время эксплуатации так и, во время проведения технического обслуживания и ремонта.

Все оборудование, и материалы, предлагаемые к использованию в проектных решениях, имеют сертификаты соответствия, сертификаты качества и сертификаты пожарной безопасности, оформленные в Российской Федерации.

Взам. ин								
Подпись и дата								
Инв. И подл.	Изм.	Кол.уч.	Лucm	№док.	Подп.	Дата		/lucm
							Формал	1 A4



Название камеры	Патч-панель	Коммутатор	Budeopezucmpamop
BK1-BK22	MDF1.1, MDF1.2	DKM1.1, DKM1.2	NVR1.1
BK23-BK32, BK36, BK38, BK46, BK47, BK49-BK51, BK54-BK57	MDF1.2, MDF1.3	DKM1.2, DKM1.3	NVR1.2
BK33-BK35, BK37, BK39-BK45, BK48, BK52, BK53	MDF1.2, MDF1.3	DKM1.4	NVR1.4
BK52, BK53	MDF1.3	DKM1.3	NVR1.3


Условные графические обозначения


Обозначение		Наименование
	ТШ	Шкаф напольный Универсальный, 32U, 600х800 мм, передняя и задняя двери перфорированные, цвет черный «ЛЮ-ШПУ.32.68.ДП.ДП.19»
0_0	NVR	Budeopezucmpamop TRASSIR «DuoStation 3432R AF»
	NVR	Budeopezucmpamop TRASSIR «DuoStation 3416R AF»
KVM	KVM	КВМ переключатель ATEN «CS1794-AT-G»
	DKM	РоЕ-коммутатор D-Link «DGS-1210-28MP/ME»
—	DKM	РоЕ-коммутатор D-Link «DGS-1210-10MP/FL»
[X]	MDF	Панель коммутационная, Кат.5e, 24 портов, 19", 1U, «ЛЮ-ПКН-5e.24.1P»
<u>_</u>	R	Блок розеток 19" «RS19-8SH-S-10-2IEC»
\sim	UPS	Источник бесперебойного питания он-лайн SNR ELEMENT II 2000BA/2000Bm «SNR-UPS-ONRT-2000-S48»
<u> </u>	В	Блок батарей для источника бесперебойного питания SNR ELEMENT II, «SNR-UPS-BCRT-S48»
\sim	UPS	Источник бесперебойного питания On-Line SNR серии BASE 3кBA/2,7кВт, 72VDC «SNR-UPS-ONT-3000-B72»
APM	APM	АРМ Заказчика
M	М	32" Moнumop SAMSUNG «S32AG320NI»
	ВК	Камера видеонаδлюдения (цилиндрическая) «TR-D4B6 v2 (2.7-13.5 мм)»
	ВК	Камера видеонаδлюдения (миникупол) «TR-D3153IR2 v2 2.7-13.5»
C	ВК	Камера видеонаδлюдения «DS06A»
MK	MK	Всенаправленный активный цифровой микрофон STELBERRY «M-75» совместно с проходным РоЕ сплиттером STELBERRY «MX-225»
ET		Каδель muna «Виmaя napa»
AC		Линия электропитания 220В;
ET		Шнур коммутационный «ЛЮ-ШКС-5e.10H.25»;
HDM)		Кαδель HDMI
		Прокладка кабеля в трубе гофрированной в штробе;
		Прокладка кабеля в металлическом лотке;
	x/y	Проходка кабельная огнестойкая в перегородке / в перекрытии, где: x — диаметр трубы; y — количество проходок
Примечания:		


Видеокамеры монтируются на потолке.


Для видеокамер BK21, 35-40 предусмотрены выделенные микрофоны M-75 STELBERRY, подключенные к PoE-cnлиттеру M-225 STELBERRY в коро δ ке распределительной 150x110x70.

						1 1			
Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата				
Разр	αδ.						Стадия	/lucm	Листо
Прове	ерил					Система видеонаблюдения (СВН)	Р	7	17
ГИП							Г	,	17
					Структурная схема				











T	325	Вентилятор	B 32
	81 8		B ₃₁
DKM1.1	308	Коммутатор DGS-1210-28MP/ME	B30
51(111111	29	Организатор кабельный с окнами	B 29
MDF1.1	782	/IЮ_OPK_4K60.1P.M19 Панель коммутационная, Кат.5е,	B ,
	ä	<u> 24 портов, 19", 1U, "ЛЮ-ПКН-5e 24 1P"</u>	<u> </u>
OKM1.2	<u>ig</u>	Коммутатор DGS-1210-28MP/ME Организатор кабельный с окнами	<u> </u>
	26	ЛЮ_ОРК_/, К60 1P M19	E ²⁶
MDF1.2	25	Панель коммутационная, Кат.5e, 24 портов, 19", 1U, "ЛЮ-ПКН-5e.24.1P"	B 25
0KM1.3	24	Управляемый коммутатор уровня 2+	₽4
]	238	Организатор кабельный с окнами	E 23
MDF1.3	72	/IЮ_OPK_4K60.1P.M19 Панель коммутационная, Кат.5е,	B ₂₂
ןכ.ו זטוי	ä	24 портов 19" 1U "ЛЮ—ПКН—5e 24 1Р" Организатор кадельный с окнами	<u> </u>
	rig	ЛЮ-0PK-4K60.1P.M19	<u> </u>
DKM1.4	20	Коммутатор DGS-1210-10MP/FL	<u> </u>
	198		
	18	Budeopezucmpamop TRASSIR	B 18
NVR1.1	178	TRASSIR DuoStation 3432R AF	B ₁₇
	169		B ₁₆
NVR1.2	"d	Budeopezucmpamop TRASSIR TRASSIR DuoStation 3432R AF	<u> </u>
) g	TRASSIN DUOSTATION S432N AI	
	14 a		5 14
NVR1.3	138	Видеорегистратор TRASSIR	B₃
اد.ا۱۱۱	128	«DuoStation 3416R AF»	B 12
	118	Pudaanaausmaman TDACCID	
IVR1.4	<u>10</u>	Budeopezucmpamop TRASSIR «DuoStation 3416R AF»	<u> </u>
	<u> </u>		
	13		ь
R1.1	₿Ħ	Блок розеток 19' "SHE19-8SH-S-IEC"	Di di
R1.2	7 g	Блок розеток 19' "SHE19-8SH-S-IEC"	B
		Источник бесперебойного	وبمورون
JPS1.1	月	питания	
	<u> </u>		<u> </u>
AB1.1	<u>† 9</u>	АКБ	to for
/	18		B
	∤a	AVE	₽l
AB1.2	13	АКБ	Ē
	Ц		0

Взам. ин										
na										
ь и дата										
Подпись	Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата				
По	Разр	αδ.						Стадия	/lucm	Листов
	Пров	ерил					Система видеонаблюдения (СВН)	Р	12	17
подл.	ГИП								12	.,
Инв. N							Схема компоновки оборудования в ТШ			
Ζ										A /

Схема подключения кабеля UTP Cat.5e (4x2x0,5) в коннекторе Rj-45



Пример маркировки кабеля



Примечания:

- 1. На бирках кабелей должны быть указаны марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии.
- 2. Бирки привязать к кабелю капроновой нитью или стяжкой.
- 3. Надпись на бирке выполнить несмываемым фломастером для маркировки.
- 4. Нанесение надписей маркировки на бирках кабеля носит рекомендательный характер и может быть изменена.

Вза										
۵										
, u dama										
Подпись	Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата				
П	Разро	1δ.						Стадия	/lucm	Листов
	Прове	<u>е</u> рил					Система видеонаблюдения (СВН)	Р	13	17
подл.	ГИП							, i	,,,	.,
							Схема подключения кабеля типа "витая			
9. N		·		·		·	пара" в коннекторе Rj-45			
Инв.							, ,			

Обозначение						Способ прокла	дки			
кабеля	Начало	Конец	Тип кабеля	в шкафу	в труб	е вкабель канале	на тросе	в лотке	Назначение	Длина,
APM	1эт, пом. 30, ТШ-1, MDF1.1, порт 1	Пом.28, АРМ	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	7			12	Подключение APM CBH	24
BK1	1эm, пом. 30, ТШ–1, MDF1.1, порт 2	Фасад, ВК1	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	10			10		25
BK2	1эт, пом. 30, ТШ-1, MDF1.1, порт 3	Фасад, ВК2	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	10			10		25
ВК3	1эm, пом. 30, ТШ-1, MDF1.1, порт 4	Фасад, ВКЗ	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	8			16		29
BK4	1эm, пом. 30, ТШ-1, MDF1.1, порт 5	Фасад, ВК4	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	14			23		42
BK5	1эm, пом. 30, ТШ-1, MDF1.1, порт 6	Фасад, ВК5	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	18			23		46
BK6	1эm, пом. 30, ТШ-1, MDF1.1, порт 7	Фасад, ВК6	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	25			23		53
BK7	1эm, пом. 30, ТШ-1, MDF1.1, порт 8	Фасад, ВК7	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	25			23		53
BK8	1эm, пом. 30, ТШ-1, MDF1.1, порт 9	Фасад, ВК8	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	8			61		74
BK9	1эm, пом. 30, ТШ-1, MDF1.1, порт 10	Фасад, ВК9	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	15			39		59
BK10	1эт, пом. 30, ТШ−1, МDF1.1, порт 11	Фасад, ВК10	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	20			14		39
BK11	1эm, пом. 30, ТШ-1, MDF1.1, порт 12	Фасад, ВК11	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	15			14		34
BK12	1эm, пом. 30, ТШ-1, MDF1.1, порт 13	Фасад, ВК12	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	15			10		30
BK13	1эm, пом. 30, ТШ−1, MDF1.1, порт 14	Фасад, ВК13	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	15			10		30
BK14	1эm, пом. 30, ТШ-1, MDF1.1, порт 15	Пом.32, ВК14	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	2			10		17
BK15	1эm, пом. 30, ТШ-1, MDF1.1, порт 16	Пом.3, ВК15	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	15			10		30
BK16	1эm, пом. 30, ТШ-1, MDF1.1, порт 17	Пом.3, ВК16	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	5			10		20
BK17	1эm, пом. 30, ТШ-1, MDF1.1, порт 18	Пом.30, ВК17	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	2			4		11
BK18	1эm, пом. 30, ТШ-1, MDF1.2, порт 1	Пом.30, ВК18	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	4					9
BK19	1эт, пом. 30, ТШ−1, МDF1.2, порт 2	Пом.29, ВК19	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	10					15
BK20	1эт, пом. 30, ТШ-1, MDF1.2, порт 3	Пом.28, ВК20	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	8			12		25
BK21	1эт, пом. 30, ТШ−1, МDF1.2, порт 4	Пом.27, ВК21	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	8			16		29
BK22	1эm, пом. 30, ТШ-1, MDF1.2, порт 5	Пом.4, ВК22	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	5			12		22
BK23	1эт, пом. 30, ТШ-1, MDF1.2, порт 6	Пом.2, ВК23	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	20			14		39
BK24	1эт, пом. 30, ТШ-1, MDF1.2, порт 7	Пом.2, ВК24	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	18			14		37
BK25	1эт, пом. 30, ТШ-1, MDF1.2, порт 8	Пом.3, ВК25	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	16			14		35
BK26	1эт, пом. 30, ТШ-1, MDF1.2, порт 9	Пом.2, ВК26	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	16			14		35
BK27	1эт, пом. 30, ТШ-1, MDF1.2, порт 10	Пом.2, ВК27	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	12			14		31
I			ſ		 	 				-
					$\downarrow \downarrow \downarrow$	$\dashv \downarrow$				
			-		++	-+-				
			ŀ	Лзм. Кол.уч. Лис	т №док.	Подп. Дата				

Проверил

ГИП

17

Система видеонаблюдения (СВН)

Кабельный журнал

Ī	BK28	1эт, пом. 30, ТШ−1, МDF1.2, порт 11	Пом.5, ВК28	ЛЮ-KCC-5e.4.10BH.12Б3	5	14	14	33
Ī	BK29	1эт, пом. 30, ТШ-1, MDF1.2, порт 12	Пом.5, ВК29	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	25	14	44
Ī	BK30	1эт, пом. 30, ТШ-1, MDF1.2, порт 13	Пом.5, ВК30	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	5	14	24
	BK31	1эm, пом. 30, ТШ-1, MDF1.2, порт 14	Пом.5, ВК31	ЛЮ-KCC-5e.4.10BH.12Б3	5	11	14	30
	BK32	1∍m, пом. 30, ТШ−1, МDF1.2, порт 15	Пом.5, ВК32	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	5	25	35
	BK33	1∍m, пом. 30, ТШ−1, МDF1.2, порт 16	Пом.6, ВКЗЗ	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	5	25	35
	BK34	1∍т, пом. 30, ТШ−1, МDF1.2, порт 17	Пом.7, ВК34	ЛЮ-KCC-5e.4.10BH.12Б3	5	10	25	40
	BK35	1эт, пом. 30, ТШ-1, MDF1.2, порт 18	Пом.7, ВК35	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	10	25	40
	BK36	1эт, пом. 30, ТШ-1, MDF1.2, порт 19	Пом.5, ВК36	ЛЮ-KCC-5e.4.10BH.12Б3	5	12	25	42
	BK37	1эт, пом. 30, ТШ−1, МDF1.3, порт 1	Пом.8, ВК37	ЛЮ-KCC-5e.4.10BH.12Б3	5	12	25	42
ľ	BK38	1эт, пом. 30, ТШ-1, MDF1.3, порт 2	Пом.5, ВК38	ЛЮ-КСС-5е.4.10ВН.12Б3	5	14	25	44
Ī	BK39	1эт, пом. 30, ТШ-1, MDF1.3, порт 3	Пом.9, ВКЗ9	ЛЮ-КСС-5е.4.10ВН.12Б3	5	14	25	44
ľ	BK40	1эт, пом. 30, ТШ-1, MDF1.3, порт 4	Пом.5, ВК40	ЛЮ-КСС-5е.4.10ВН.12Б3	5	18	25	48
ľ	BK41	1эт, пом. 30, ТШ-1, MDF1.3, порт 5	Пом.7, ВК41	ЛЮ-КСС-5е.4.10ВН.12Б3	5	7	25	37
	BK42	1эm, пом. 30, ТШ−1, MDF1.3, порт 6	Пом.8, ВК42	ЛЮ-KCC-5e.4.10BH.12Б3	5	11	25	41
ŀ	BK43	1эт, пом. 30, ТШ-1, MDF1.3, порт 7	Пом.8, ВК43	ЛЮ-КСС-5е.4.10ВН.12Б3	5	10	25	40
Ì	BK44	1эт, пом. 30, ТШ−1, MDF1.3, порт 8	Пом.9, ВК44	ЛЮ-КСС-5е.4.10ВН.12Б3	5	14	25	44
Ì	BK45	1эт, пом. 30, ТШ−1, MDF1.3, порт 9	Пом.9, ВК45	ЛЮ-КСС-5е.4.10ВН.12Б3	5	13	25	43
ľ	BK46	1эт, пом. 30, ТШ-1, MDF1.3, порт 10	Пом.32, ВК46	ЛЮ-KCC-5e.4.10BH.12Б3	5	4	28	37
	BK47	1эт, пом. 30, ТШ−1, МDF1.3, порт 11	Пом.32, ВК47	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	2	33	40
	BK48	1эт, пом. 30, ТШ-1, MDF1.3, порт 12	Пом.6, ВК48	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	5	35	45
	BK49	1эт, пом. 30, ТШ-1, MDF1.3, порт 13	Пом.5, ВК49	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	15	35	55
	BK50	1∍m, пом. 30, ТШ−1, MDF1.3, порт 14	Пом.22, ВК50	ЛЮ-KCC-5e.4.10BH.12Б3	5	5	35	45
	BK51	1эт, пом. 30, ТШ-1, MDF1.3, порт 15	Пом.32, ВК51	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	2	42	49
	BK52	1∍т, пом. 30, ТШ−1, МDF1.3, порт 16	Пом.10, ВК52	ЛЮ-KCC-5e.4.10BH.12Б3	5	12	42	59
	BK53	1эт, пом. 30, ТШ-1, MDF1.3, порт 17	Пом.11, ВК53	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	10	42	57
	BK54	1эт, пом. 30, ТШ-1, MDF1.3, порт 18	Пом.12, ВК54	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	10	42	57
	BK55	1∍т, пом. 30, ТШ−1, МDF1.3, порт 19	Пом.13, ВК55	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	2	61	68
	BK56	1эт, пом. 30, ТШ-1, MDF1.3, порт 18	Пом.25, ВК56	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	25	23	53
	BK57	1эт, пом. 30, ТШ-1, MDF1.3, порт 19	Фасад, ВК57	ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	5	14	14	33
				ЛЮ-КСС-5e.4.10BH.12Б3	290	662	1270	2222

Tun кабеля

Обозначение

кабеля

Начало

Конец

Способ прокладки

в кабель канале

на тросе

в лотке

в трубе

в шкафу

Длина, м

Назначение

etmask Шлюз	Nosu	н	Пароль	
5.255.255.0 -				
5.255.255.0 192.168.0.	1			
5.255.255.0 192.168.0.	1			
5.255.255.0 192.168.0.	1			
5.255.252.0 192.168.0.	1			
5.255.252.0 192.168.0.	1			
5.255.252.0 192.168.0.	1			
5.255.252.0 192.168.0.	1			
5.255.252.0 192.168.0.	1			
5.255.252.0 192.168.0.	1			
5.255.252.0 192.168.0.	1			
5.255.252.0 192.168.0.	1			
5.255.252.0 192.168.0.	1			
5.255.252.0 192.168.0.	1			
5.255.252.0 192.168.0.	1			
5.255.252.0 192.168.0.	1			
5.255.252.0 192.168.0.	1			
5.255.252.0 192.168.0.	1			
5.255.252.0 192.168.0.	1			
5.255.252.0 192.168.0.	1			
5.255.252.0 192.168.0.	1			
5.255.252.0 192.168.0.	1			
5.255.252.0 192.168.0.	1	_		
5.255.252.0 192.168.0.	1	_		
5.255.252.0 192.168.0.	1	_		
5.255.252.0 192.168.0.	1	_		
5.255.252.0 192.168.0.	1	_		
5.255.252.0 192.168.0.	1	_		
5.255.252.0 192.168.0.	1	_		
5.255.252.0 192.168.0.	1			
5.255.252.0 192.168.0.				
5.255.252.0 192.168.0.	1			
5.255.252.0 192.168.0.	1			
5.255.252.0 192.168.0.	1			
5.255.252.0 192.168.0.	1			
5.255.252.0 192.168.0.				
	Стадия	/lucm	/lucmol	
Система видеонаблюдения (СВН)				
адресов				
αđ	Іресов	ресов		

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв. И подл.

Модель оборудования	Номер по проекту	IP address	netmask	Шлюз	Логин	Пароль
Видеокамера №34	BK34	192.168.0.134	255.255.252.0	192.168.0.1		
Видеокамера №35	BK35	192.168.0.135	255.255.252.0	192.168.0.1		
Видеокамера №36	BK36	192.168.0.136	255.255.252.0	192.168.0.1		
Видеокамера №37	BK37	192.168.0.137	255.255.252.0	192.168.0.1		
Видеокамера №38	BK38	192.168.0.138	255.255.252.0	192.168.0.1		
Видеокамера №39	BK39	192.168.0.139	255.255.252.0	192.168.0.1		
Видеокамера №40	BK40	192.168.0.140	255.255.252.0	192.168.0.1		
Видеокамера №41	BK41	192.168.0.141	255.255.252.0	192.168.0.1		
Видеокамера №42	BK42	192.168.0.142	255.255.252.0	192.168.0.1		
Видеокамера №43	BK43	192.168.0.143	255.255.252.0	192.168.0.1		
Видеокамера №44	BK44	192.168.0.144	255.255.252.0	192.168.0.1		
Видеокамера №45	BK45	192.168.0.145	255.255.252.0	192.168.0.1		
Видеокамера №46	BK46	192.168.0.146	255.255.252.0	192.168.0.1		
Видеокамера №47	BK47	192.168.0.147	255.255.252.0	192.168.0.1		
Видеокамера №48	BK48	192.168.0.148	255.255.252.0	192.168.0.1		
Видеокамера №49	BK49	192.168.0.149	255.255.252.0	192.168.0.1		
Видеокамера №50	BK50	192.168.0.150	255.255.252.0	192.168.0.1		
Видеокамера №51	BK51	192.168.0.151	255.255.252.0	192.168.0.1		
Видеокамера №52	BK52	192.168.0.152	255.255.252.0	192.168.0.1		
Видеокамера №53	BK53	192.168.0.153	255.255.252.0	192.168.0.1		
Видеокамера №54	BK54	192.168.0.154	255.255.252.0	192.168.0.1		
Видеокамера №55	BK55	192.168.0.155	255.255.252.0	192.168.0.1		
Видеокамера №56	BK56	192.168.0.156	255.255.252.0	192.168.0.1		
Видеокамера №57	BK57	192.168.0.157	255.255.252.0	192.168.0.1		

Взам. инв.N								
Подпись и дата								
Инв. И подл.	Изи	1. Кол.цч	. /lucm	№док.	Подп.	Дата		ucm 17

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Tun, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель (поставщик)	Единица измерения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Приме	чания
	Оδорудование и материалы СВН								
1	Камера видеонаδлюдения (цилиндрическая)	TR-D4B6 v2 (2.7-13.5 mm)		TRASSIR	шm.	16			
2	Монтажная база для видеокамеры	TR-JB302		TRASSIR	wm.	16			
3	Камера видеонаблюдения (миникупол)	TR-D3153IR2 v2 2.7-13.5		TRASSIR	wm.	40			
4	Монтажная база для видеокамеры	TR-JB303		TRASSIR	шm.	40			
5	Камера видеонаблюдения	DS06A		beward	wm.	1			
6	Нейросетевой ІР-видеорегистратор	TRASSIR DuoStation 3432R AF		TRASSIR	шm.	2		8 SATA	8 Τδα ῦπ
7	Лицензии на подключение IP-камер			TRASSIR	шm.	56			
8	3.5" HDD 22 Τδαūm	WD221PURP		Western Digital	шm.	8			
9	ІР-видеорегистратор	DuoStation 3416R AF		TRASSIR	шm.	2		6 SATA	<u>8</u> Τδαūr
10	3.5" HDD 8 Τδαūm	WD8001PURP		Western Digital	шm.	14			
11	Клавиатура проводная	HB-420		Defender	um.	2			
12	Крепление для мониторов	MB32-W01		DEXP	шm.	3			
13	Монитор 32"	S32AG320NI		Samsung	um.	3			
14	Источник бесперебойного питания On-Line SNR серии BASE 3кBA/2,7кВт, 72VDC	SNR-UPS-0NT-3000-B72		SNR	wm.	1			
15	Кабель питания компьютера	PWC-IEC13-SHM-5.0-BL (Schuko+C13)		Hyperline	um.	4		Уточнить	длину е СМР
16	Kαδeль HDMI – HDMI, 5 м				шm.	3		<u> Э</u> точнить	
17	Всенаправленный активный цифровой микрофон	M-75		STELBERRY	шm.	7		IIIIIII	e cme
18	Проходной РоЕ сплиттер	MX-225		STELBERRY	wm.	7			
	Оборудование и материалы ТШ								
19	Шкаф напольный Универсальный, Серия Фуэрте, 32U, 600х800 мм, передняя и задняя двери перфорированные, цвет черный	ЛЮ-ШПУ.32.68.ДП.ДП.19		ЛАН ЮНИОН	шт	1			
20	Источник бесперебойного питания он-лайн SNR ELEMENT II 2000BA/2000Вт	SNR-UPS-0NRT-2000-S48		SNR	wm.	1			
21	Модуль удаленного мониторинга для ИБП	SNMP DZ806		Megatec	wm.	1			
22	Оцинкованные салазки для крепления в стойку глубиной 600-800мм, ИБП серии	SNR-UPS-RK-mini-CS		SNR	wm.	1			
23	SNR-UPS Блок батарей для источника бесперебойного питания SNR ELEMENT II	SNR-UPS-BCRT-S48		SNR	шт.	2			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						 [0		
		Изм.	Кол.уч. Лист №док. По	дп. Дата		. (_0		
		Разр			۵ ۲) (CD1)	Cma	дия Лист	Лисп
		Пров ГИП	ерил		впдеонаблюс		P	1	3
				Спецификаци	я оборудова материалов		ָט טֿנ		

очатель лутационная 24 порта 19", 1U ный модуль 19" стоечный, четыре вентилятора с цифровым оллером, кабель питания в комплекте, цвет черный р кабельный с окнами 19" 1U, 4 кольца, 60мм, металл, цвет черный тационный U/UTP, Kam.5e, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 3.0 м тационный U/UTP, Kam.5e, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 2.0 м тационный U/UTP, Kam.5e, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 1.0 м тационный U/UTP, Kam.5e, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 0.5 м тационный U/UTP, Kam.5e, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 0.5 м тационный U/UTP, Kam.5e, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 0.5 м тационный U/UTP, кат.5e, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 0.5 м тационный U/UTP, кат.5e, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 0.5 м тационный U/UTP, кат.5e, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 0.5 м тационный U/UTP, кат.5e, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 0.5 м тационный U/UTP, кат.5e, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 0.5 м тационный U/UTP, кат.5e, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 0.5 м тационный U/UTP, кат.5e, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 0.5 м тационный U/UTP, кат.5e, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 0.5 м тационный U/UTP, кат.5e, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 0.5 м тационный U/UTP, кат.5e, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 0.5 м тационный U/UTP, кат.5e, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 0.5 м тационный U/UTP, кат.5e, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 0.5 м тационный U/UTP, кат.5e, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 0.5 м тационный U/UTP, кат.5e, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 0.5 м тационный U/UTP, кат.5e, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 0.5 м тационный U/UTP, кат.5e, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 0.5 м тационный U/UTP, кат.5e, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 0.6 м тационный U/UTP, кат.5e, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 0.5 м тационный U/UTP, кат.5e, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 0.6 м тационный U/UTP, кат.5e, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 0.6 м тационный U/UTP, кат.5e, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 0.6 м тационный U/UTP, кат.5e, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 0.6 м тационный U/UTP, кат.5e, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 0.6 м тационный, 0.6 м тационный U/UTP, кат.6 м тационный U/UTP, кат.6 м т	АТЕN CS1794-AT-G ЛЮ-ПКН-5e.24.1P ЛЮ-ВМР.4М.19 ЛЮ-ОРК-4К60.1P.М19 ЛЮ-ШКС-5e.30н.25 ЛЮ-ШКС-5e.20H.25 ЛЮ-ШКС-5e.10H.25 ЛЮ-ШКС-5e.5H.25 ЛЮ-КНП.2P.450.19 ЛЮ-ВШГ-16.50 ЛЮ-ВМР.2М.19 ЛЮ-ДП-КЗМ.4 ЛЮ-ЦКЛ.УФ.60100.100.19 ЛЮ-ДП-КЗМ.4			АТЕМ ЛАН ЮНИОН	um. um	1 3 1 4 1 10 40 40 2 2 1		Для АРГ
оллером, кабель питания в комплекте, цвет черный рамовуль 19" стоечный, четыре вентилятора с цифровым оллером, кабель питания в комплекте, цвет черный рамовом, кабельный с окнами 19" 1U, 4 кольца, 60мм, металл, цвет черный рамовом и пационный U/UTP, Кат.5е, LSZH нг(A)—HFLTx, цвет синий, 3.0 м рамовом и пационный U/UTP, Кат.5е, LSZH нг(A)—HFLTx, цвет синий, 2.0 м рамовом и пационный U/UTP, Кат.5е, LSZH нг(A)—HFLTx, цвет синий, 1.0 м рамовом и пационный U/UTP, Кат.5е, LSZH нг(A)—HFLTx, цвет синий, 0.5 м рамовом и пационный U/UTP, Кат.5е, LSZH нг(A)—HFLTx, цвет синий, 0.5 м рамовом и пационный и/UTP, Кат.5е, LSZH нг(A)—HFLTx, цвет синий, 0.5 м рамовом и пационный и/UTP, Кат.5е, LSZH нг(A)—HFLTx, цвет синий, 0.5 м рамовом и пационный и/UTP, Кат.5е, LSZH нг(A)—HFLTx, цвет синий, 0.5 м рамовом и пационный и/UTP, Кат.5е, LSZH нг(A)—HFLTx, цвет синий, 0.5 м рамовом и пационный и/UTP, Кат.5е, LSZH нг(A)—HFLTx, цвет синий, 0.5 м рамовом и и/UTP, Кат.5е, LSZH нг(A)—HFLTx, цвет синий, 0.5 м рамовом и и/UTP, Кат.5е, LSZH нг(A)—HFLTx, цвет синий, 0.5 м рамовом и и/UTP, Кат.5е, LSZH нг(A)—HFLTx, цвет синий, 0.5 м рамовом и и/UTP, Кат.5е, LSZH нг(A)—HFLTx, цвет синий, 0.5 м рамовом и и/UTP, кат.5е, LSZH нг(A)—HFLTx, цвет синий, 0.5 м рамовом и и/UTP, кат.5е, LSZH нг(A)—HFLTx, цвет синий, 0.5 м рамовом и и/UTP, кат.5е, LSZH нг(A)—HFLTx, цвет синий, 0.5 м рамовом и и/UTP, кат.5е, LSZH нг(A)—HFLTx, цвет синий, 0.5 м рамовом и и/UTP, кат.5е, LSZH нг(A)—HFLTx, цвет синий, 0.5 м рамовом и и/UTP, кат.5е, LSZH нг(A)—HFLTx, цвет синий, 0.5 м рамовом и и/UTP, кат.5е, LSZH нг(A)—HFLTx, цвет синий, 0.5 м рамовом и и/UTP, кат.5е, LSZH нг(A)—HFLTx, цвет синий, 0.5 м рамовом и и/UTP, кат.5е, LSZH нг(A)—HFLTx, цвет синий, 0.5 м рамовом и и/UTP, кат.5е, LSZH нг(A)—HFLTx, цвет синий, 0.5 м рамовом и и/UTP, кат.5е, LSZH нг(A)—HFLTx, цвет синий, 0.5 м рамовом и и/UTP, кат.5е, LSZH нг(A)—HFLTx, цвет синий, 0.5 м рамовом и и/UTP, кат.5е, LSZH нг(A)—HFLTx, цвет синий, 0.5 м рамовом и и/UTP, кат.5е, LSZH нг(A)—HFLTx, цвет синий, 0.5 м рамовом и и/UT	/IЮ-BMP.4M.19 /IЮ-OPK-4K60.1P.M19 /IЮ-ШКС-5e.30н.25 /IЮ-ШКС-5e.20H.25 /IЮ-ШКС-5e.10H.25 /IЮ-ШКС-5e.5H.25 /IЮ-КНП.2P.450.19 /IЮ-ВШГ-16.50 /IЮ-ВМР.2M.19 /IЮ-ДП-КЗМ.4 /IЮ-ЦКЛ.УФ.60100.100.19 /IЮ-РПЛ.DIN21.3P.19			ЛАН ЮНИОН	um	1 4 1 10 40 40		Для АРІ
оллером, кабель питания в комплекте, цвет черный р кабельный с окнами 19" 1U, 4 кольца, 60мм, металл, цвет черный тационный U/UTP, Кат.5е, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 3.0 м тационный U/UTP, Кат.5е, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 2.0 м тационный U/UTP, Кат.5е, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 1.0 м тационный U/UTP, Кат.5е, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 0.5 м торудования консольная 19", 450 мм, 2U, цвет черный жа Винт, шайба, гайка, комплект 50 шт. ный модуль 19" стоечный, два вентилятора с цифровым оллером, кабель питания в комплекте, цвет черный сыный комплект проводов для шины заземления, 30см — 6 шт, 40см— 2шт, преднает — 16 шт ование) для универсального шкафа серии Фуэрте 600х800, высотой 100 рный пельная панель с DIN рейкой, на 21 электрический автомат, 19" 3U, и пельная панель с DIN рейкой, на 21 электрический автомат, 19" 3U, и пельная панель с DIN рейкой, на 21 электрический автомат, 19" 3U, и пельная панель с DIN рейкой, на 21 электрический автомат, 19" 3U, и пельная панель с DIN рейкой, на 21 электрический автомат, 19" 3U, и пельная панель с DIN рейкой, на 21 электрический автомат, 19" 3U, и пельная панель с DIN рейкой, на 21 электрический автомат, 19" 3U, и пельная панель с DIN рейкой, на 21 электрический автомат, 19" 3U, и пельная панель с DIN рейкой, на 21 электрический автомат, 19" 3U, и пельная панель с DIN рейкой, на 21 электрический автомат, 19" 3U, и пельная панель с DIN рейкой, на 21 электрический автомат, 19" 3U, и пельная панель с DIN рейкой, на 21 электрический автомат, 19" 3U, и пельная панель с DIN рейкой, на 21 электрический автомат, 19" 3U, и пельная панель с DIN рейкой, на 21 электрический автомат, 19" 3U, и пельная панель с DIN рейкой, на 21 электрический автомат, 19" 3U, и пельная панель с DIN рейкой, на 21 электрический автомат, 19" 3U, и пельная панель с DIN рейкой на 21 электрический автомат, 19" 3U, и пельная панель с DIN рейкой на 21 электрический автомат, 19" 3U, и пельная панель и пельная панель	//Ю-ОРК-4K60.1P.M19 //Ю-ШКС-5e.30н.25 //Ю-ШКС-5e.20H.25 //Ю-ШКС-5e.10H.25 //Ю-ШКС-5e.5H.25 //Ю-КНП.2P.450.19 //Ю-ВШГ-16.50 //Ю-ВМР.2M.19 //Ю-ДП-КЗМ.4 //Ю-ЦКЛ.УФ.60100.100.19 //Ю-РП/I.DIN21.3P.19			ЛАН ЮНИОН	um	40 40 2		Для АРІ
тационный U/UTP, Kam.5e, LSZH н2(A)-HFLTx, цвет синий, 3.0 м тационный U/UTP, Kam.5e, LSZH н2(A)-HFLTx, цвет синий, 2.0 м тационный U/UTP, Kam.5e, LSZH н2(A)-HFLTx, цвет синий, 1.0 м тационный U/UTP, Kam.5e, LSZH н2(A)-HFLTx, цвет синий, 0.5 м торудования консольная 19", 450 мм, 2U, цвет черный тежа Винт, шайба, гайка, комплект 50 шт. ный модуль 19" стоечный, два вентилятора с цифровым оллером, кабель питания в комплекте, цвет черный выный комплект проводов для шины заземления, 30см – 6 шт, 40см— 2шт, инцем — 16 шт ование) для универсального шкафа серии Фуэрте 600х800, высотой 100 рный пельная панель с DIN рейкой, на 21 электрический автомат, 19" 3U, инцем — 16 шт оземления 19", 20 точек подключения М6, винты, шайбы, гайки в	/IЮ-ШКС-5e.30н.25 /IЮ-ШКС-5e.20H.25 /IЮ-ШКС-5e.10H.25 /IЮ-ШКС-5e.5H.25 /IЮ-КНП.2P.450.19 /IЮ-ВШГ-16.50 /IЮ-ВМР.2M.19 /IЮ-ДП-КЗМ.4 /IЮ-ЦКЛ.УФ.60100.100.19 /IЮ-РПЛ.DIN21.3P.19			ЛАН ЮНИОН	um	40 40 2		Для АРІ
тационный U/UTP, Кат.5e, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 2.0 м тационный U/UTP, Кат.5e, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 1.0 м тационный U/UTP, Кат.5e, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 0.5 м торудования консольная 19", 450 мм, 2U, цвет черный тежа Винт, шайба, гайка, комплект 50 шт. ный модуль 19" стоечный, два вентилятора с цифровым оллером, кабель питания в комплекте, цвет черный комплект проводов для шины заземления, 30см — 6 шт, 40см— 2шт, инцем — 16 шт тование) для универсального шкафа серии Фуэрте 600х800, высотой 100 рный пельная панель с DIN рейкой, на 21 электрический автомат, 19" 3U, инцем — 16 шт тактем — 16 шт тактем — 16 шт тактем — 16 шт тактем — 16 шт	/IЮ-ШКС-5e.20H.25 /IЮ-ШКС-5e.10H.25 /IЮ-ШКС-5e.5H.25 /IЮ-КНП.2P.450.19 /IЮ-ВШГ-16.50 /IЮ-ВМР.2M.19 /IЮ-ДП-КЗМ.4 /IЮ-ЦКЛ.УФ.60100.100.19 /IЮ-РПЛ.DIN21.3P.19			ЛАН ЮНИОН	um um um um ynak.	40 40 2		Для АР
тационный U/UTP, Кат.5e, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 1.0 м тационный U/UTP, Кат.5e, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 0.5 м торудования консольная 19", 450 мм, 2U, цвет черный тежа Винт, шайба, гайка, комплект 50 шт. ный модуль 19" стоечный, два вентилятора с цифровым голлером, кабель питания в комплекте, цвет черный выный комплект проводов для шины заземления, 30см — 6 шт, 40см— 2шт, пицем — 16 шт тование) для универсального шкафа серии Фуэрте 600х800, высотой 100 рный тельная панель с DIN рейкой, на 21 электрический автомат, 19" 3U, товыный комплект проводов для шины заземления, 30см — 6 шт, 40см— 2шт, пицем — 16 шт товемления 19", 20 точек подключения Мб, винты, шайбы, гайки в	ЛЮ-ШКС-5e.10H.25 ЛЮ-ШКС-5e.5H.25 ЛЮ-КНП.2P.450.19 ЛЮ-ВШГ-16.50 ЛЮ-ВМР.2M.19 ЛЮ-ДП-КЗМ.4 ЛЮ-ЦКЛ.УФ.60100.100.19 ЛЮ-РПЛ.DIN21.3P.19			ЛАН ЮНИОН ЛАН ЮНИОН ЛАН ЮНИОН ЛАН ЮНИОН ЛАН ЮНИОН ЛАН ЮНИОН	um um um ynak.	40 40 2		
тационный U/UTP, Кат.5e, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 0.5 м торудования консольная 19", 450 мм, 2U, цвет черный ежа Винт, шайба, гайка, комплект 50 шт. ный модуль 19" стоечный, два вентилятора с цифровым оллером, кабель питания в комплекте, цвет черный выный комплект проводов для шины заземления, 30см – 6 шт, 40см— 2шт, инцем – 16 шт ование) для универсального шкафа серии Фуэрте 600х800, высотой 100 рный пельная панель с DIN рейкой, на 21 электрический автомат, 19" 3U, инцем – 16 шт овный комплект проводов для шины заземления, 30см – 6 шт, 40см— 2шт, инцем – 16 шт	ЛЮ-ШКС-5e.5H.25 ЛЮ-КНП.2P.450.19 ЛЮ-ВШГ-16.50 ЛЮ-ВМР.2М.19 ЛЮ-ДП-КЗМ.4 ЛЮ-ЦКЛ.УФ.60100.100.19 ЛЮ-РПЛ.DIN21.3P.19			ЛАН ЮНИОН ЛАН ЮНИОН ЛАН ЮНИОН ЛАН ЮНИОН ЛАН ЮНИОН	um um ynak. um	40		
юборудования консольная 19", 450 мм, 2U, цвет черный кжа Винт, шайба, гайка, комплект 50 шт. Ный модуль 19" стоечный, два вентилятора с цифровым оллером, кабель питания в комплекте, цвет черный выный комплект проводов для шины заземления, 30см — 6 шт, 40см— 2шт, инцем — 16 шт ование) для универсального шкафа серии Фуэрте 600х800, высотой 100 рный пельная панель с DIN рейкой, на 21 электрический автомат, 19" 3U, инцем — 16 шт ование в товый комплект проводов для шины заземления, 30см — 6 шт, 40см— 2шт, инцем — 16 шт	ЛЮ-КНП.2Р.450.19 ЛЮ-ВШГ-16.50 ЛЮ-ВМР.2М.19 ЛЮ-ДП-КЗМ.4 ЛЮ-ЦКЛ.УФ.60100.100.19 ЛЮ-РПЛ.DIN21.3P.19			ЛАН ЮНИОН ЛАН ЮНИОН ЛАН ЮНИОН ЛАН ЮНИОН	um ynak. um	2		
ежа Винт, шайба, гайка, комплект 50 шт. ный модуль 19" стоечный, два вентилятора с цифровым оллером, кабель питания в комплекте, цвет черный ьный комплект проводов для шины заземления, 30см – 6 шт, 40см– 2шт, инцем – 16 шт ование) для универсального шкафа серии Фуэрте 600х800, высотой 100 рный пельная панель с DIN рейкой, на 21 электрический автомат, 19" 3U, инцем – 16 шт ование заземления, 30см – 6 шт, 40см– 2шт, инцем – 16 шт	ЛЮ-ВШГ-16.50 ЛЮ-ВМР.2М.19 ЛЮ-ДП-КЗМ.4 ЛЮ-ЦКЛ.УФ.60100.100.19 ЛЮ-РПЛ.DIN21.3P.19			ЛАН ЮНИОН ЛАН ЮНИОН ЛАН ЮНИОН	упак.			
ный модуль 19" стоечный, два вентилятора с цифровым оллером, кабель питания в комплекте, цвет черный выный комплект проводов для шины заземления, 30см — 6 шт, 40см— 2шт, инцем — 16 шт ование) для универсального шкафа серии Фуэрте 600х800, высотой 100 рный пельная панель с DIN рейкой, на 21 электрический автомат, 19" 3U, инцем — 16 шт ороводов для шины заземления, 30см — 6 шт, 40см— 2шт, инцем — 16 шт	ЛЮ-ВМР.2М.19 ЛЮ-ДП-КЗМ.4 ЛЮ-ЦКЛ.УФ.60100.100.19 ЛЮ-РПЛ.DIN21.3P.19			ЛАН ЮНИОН	шт	1		
оллером, кабель питания в комплекте, цвет черный выный комплект проводов для шины заземления, 30см – 6 шт, 40см– 2шт, инцем – 16 шт ование) для универсального шкафа серии Фуэрте 600х800, высотой 100 рный пельная панель с DIN рейкой, на 21 электрический автомат, 19" 3U, инцем – 16 шт, 40см– 2шт, инцем – 16 шт	ЛЮ-ДП-К3М.4 ЛЮ-ЦКЛ.УФ.60100.100.19 ЛЮ-РПЛ.DIN21.3P.19			ЛАН ЮНИОН		1		
инцем — 16 шт ование) для универсального шкафа серии Фуэрте 600х800, высотой 100 рный пельная панель с DIN рейкой, на 21 электрический автомат, 19" 3U, и вный комплект проводов для шины заземления, 30см — 6 шт, 40см— 2шт, инцем — 16 шт	ЛЮ-ЦКЛ.УФ.60100.100.19 ЛЮ-РПЛ.DIN21.3P.19				шm	1		
ование) для универсального шкафа серии Фуэрте 600х800, высотой 100 рный пельная панель с DIN рейкой, на 21 электрический автомат, 19" 3U, и общество в 100 рейкой и общество в 21 электрический автомат, 19" 3U, и о	ЛЮ-РПЛ.DIN21.3P.19					'		
лельная панель с DIN рейкой, на 21 электрический автомат, 19" 3U, быный комплект проводов для шины заземления, 30см – 6 шт, 40см– 2шт, инцем – 16 шт иземления 19", 20 точек подключения Мб, винты, шайбы, гайки в				ЛАН ЮНИОН	шm	1		
ьный комплект проводов для шины заземления, 30см – 6 шт, 40см– 2шт, инцем – 16 шт иземления 19", 20 точек подключения М6, винты, шайбы, гайки в	ЛЮ-ДП-КЗМ.4			ЛАН ЮНИОН	шт	1		
зземления 19", 20 точек подключения М6, винты, шайбы, гайки в				ЛАН ЮНИОН	шт	1		
электротехническая медь, 200А	ЛЮ-K3M19.20M6			ЛАН ЮНИОН	шт	1		
оликов для напольных шкафов Серии Фуэрте, грузоподъемность 300кг, 4	ЛЮ-РЛК.300.4			ЛАН ЮНИОН	шт	1		
ионарная для оборудования в напольный шкаф серии Фуэрте глубиной ырехточечная, нагрузка 100кг, цвет черный	/Ю-СТП.4Т100.750.19			ЛАН ЮНИОН	шт	1		
то стандартное, настенное исполнение, 155х65, 2 модуля RJ-45 бе UTP, 2 розетки Shuko белые, цвет белый	ЛЮ–РМС.Н.3М.2К5e.М39			ЛАН ЮНИОН	шm	1		
тменная для 1 коммутационного модуля типа Keystone, со шторкой,	PKH-5e.1.39			ЛАН ЮНИОН	шт	56		
лутационный типа Keystone, STP, Kam.5e, 180°	/IЮ-МКС-5e3.8K.Бu			ЛАН ЮНИОН	шm	56		
кировочная 100х2,5, упаковка 100шт.	SEL.2.202T			SapiSelco	yn.	5		
омпонентная огнезащитная, картридж 330 мл	DN1201			DKC	шm.	10		
ированная ПВХ легкая 350 H серая c/з d20 мм (100м/4800м yn/naл)	PR.012031			Промрукав	М.	662		
ллическая однолапковая СМО d19-20 мм (100 шт/уп)	PR08.2534			Промрукав	шm.	1986		
G 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PR08.3481			Промрукав	шm.	1986		
/I	кировочная 100×2,5, упаковка 100шт. мпонентная огнезащитная, картридж 330 мл рованная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d20 мм (100м/4800м уп/пал)	хировочная 100x2,5, упаковка 100шт. мпонентная огнезащитная, картридж 330 мл рованная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d20 мм (100м/4800м уп/пал) лическая однолапковая СМО d19-20 мм (100 шт/уп) РR08.2534	хировочная 100×2,5, упаковка 100шт. мпонентная огнезащитная, картридж 330 мл рованная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d20 мм (100м/4800м уп/пал) лическая однолапковая СМО d19-20 мм (100 шт/уп) РКО8.2534	хировочная 100x2,5, упаковка 100шт. мпонентная огнезащитная, картридж 330 мл рованная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d20 мм (100м/4800м уп/пал) лическая однолапковая СМО d19-20 мм (100 шт/уп) РR08.2534	хировочная 100x2,5, упаковка 100шт. мпонентная огнезащитная, картридж 330 мл DN1201 DKC рованная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d20 мм (100м/4800м уп/пал) PR.012031 Промрукав лическая однолапковая СМО d19-20 мм (100 шт/уп) PR08.2534 Промрукав	хировочная 100x2,5, упаковка 100шт. мпонентная огнезащитная, картридж 330 мл DN1201 DKC шт. рованная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d20 мм (100м/4800м уп/пал) PR.012031 Промрукав м. Лическая однолапковая СМО d19–20 мм (100 шт/уп) PR08.2534 Промрукав шт.	кировочная 100x2,5, упаковка 100шт. SEL.2.202T SapiSelco уп. 5 мпонентная огнезащитная, картридж 330 мл DN1201 DKC шт. 10 рованная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d20 мм (100м/4800м уп/пал) PR.012031 Промрукав м. 662 лическая однолапковая СМО d19-20 мм (100 шт/уп) PR08.2534 Промрукав шт. 1986	кировочная 100x2,5, упаковка 100шт. SEL.2.202T SapiSelco уп. 5 мпонентная огнезащитная, картридж 330 мл DN1201 DKC шт. 10 рованная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d20 мм (100м/4800м уп/пал) PR.012031 Промрукав м. 662 лическая однолапковая СМО d19-20 мм (100 шт/уп) PR08.2534 Промрукав шт. 1986

Tun, марка, обозначение документа, опросного листа

RS19-8SH-S-10-2IEC

DGS-1210-28MP/ME

Позиция

24

25

Блок розеток 19"

РоЕ коммутатор

Наименование и техническая характеристика

Код оборудования, изделия, материала

Macca

единицы,

KΖ

Примечания

Единица

измерения

шm.

шm.

Коли-

чество

2

3

Завод изготовитель

(поставщик)

ЛАН ЮНИОН

D-Link

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Tun, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель (поставщик)	Единица измерения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечания
53	Саморез 4,2х32 с прессшайбой, острый, цинк (100 шт/уп)	PR08.3626		Промрукав	шm.	1986		
54	Труба стальная ВГП (водогазопроводная) Ду 25х3,2мм (Дн 33,5)	ΓΟCT 3262-75			м	15		
55	Проходная Втулка В 28 для труб			ГОФРОМАТИК (ЗЭТАРУС)	шm.	150		
56	Лоток проволочный 150x60x3000 (4,0 мм)	PR08.3121		Промрукав	M.	60		
57	Пластина соединительная для проволочного лотка	PR08.2282		Промрукав	шm.	60		
58	Соединительный комплект проволочного лотка	PR08.2468		Промрукав	шm.	120		
59	Крепежный комплект проволочного лотка к элементам системы подвесов	PR08.2467		Промрукав	шm.	60		
60	Профиль Омега ПО-200	PR08.2876		Промрукав	шm.	30		Для крепления к потолку
61	Консоль потолочная Омега КПО-200	PR08.2404		Промрукав	шm.	30		Для крепления к стенам
62	Шайба с широкими полями (кузовная) оцинкованная М8 (DIN 9021)	PR08.2378		Промрукав	шm.	120		
63	Гайка М8 с контрящим кольцом (DIN 985)	PR08.3623		Промрукав	шm.	120		
64	Анкер забивной латунный (цанга) М8 10x30	PR08.2345		Промрукав	шm.	60		
65	Шпилька оцинкованная M8x1000мм (DIN 975/976)	PR08.2386		Промрукав	шm.	60		
66	Анкерный болт с гайкой оцинкованный M8/10x50	PR08.2349		Промрукав	шm.	60		
67	Розетка с заземлением на DIN-рейку	РАр10-3-0П		IEK	wm	3		
68	Коробка распределительная 40-0310 для о/п безгалогенная (HF) 150x110x70	40-0310		Промрукав	шm.	7		
	Кабельная продукция							
	Каδель muna "виmaя napa" 4 napы, Kam.5e (Класс D), 100 МГц, AWG 24, внутренний, PVC, светло-серый, коробка 305 м	ЛЮ-КСС-5е.4.10ВН.12Б3		ЛАН ЮНИОН	M.	2222		

	,				_
					Ь
					<u> </u>
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дат

Задание на подключение оборудования к источнику основного электропитания.

Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.

	Наименование		Характеристика вводов								
N n/n	установки	Кол- во	Напряжение, В	Потребляемая мощность ед., Вт	Электроприемник	Место установки электроприемника					
1	Источник бесперебойного питания	1	230	2000	SNR-UPS-ONRT-2000-S48	Первый этаж, серверная (пом.30), ТШ-1					
2	Блок батарей для источника бесперебойного питания	2	230	400	SNR-UPS-BCRT-S48	Первый этаж, серверная (пом.30), ТШ–1					

Взам. инв.И											
дата								.A			
Подпись и да											
ogun				/lucm	№док.	Подп.	Дата		C3	/l=	/J
Ē	-	Разро							Стадия	/lucm	Листов
		Прове	.bn\					Система видеонаблюдения (СВН)	Р	1	1
эдл.		ГИП									
2								2-3			
Инв. И подл.								Задание на электропитание			
Z										ď	ормат А4

Задание на заземление

Заземлению подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением, вследствие нарушения изоляции.

Заземление электрооборудования выполнить соединением их корпусов с контуром защитного заземления в соответствии главой 1.7 ПУЭ, СП 76.13330.2016, ГОСТ 12.1.030-81, а также технической документацией завода изготовителя.

Для присоединения заземляющего проводника применять сварные или резьбовые соединения. Не допускается использование для заземления болтов, винтов, шпилек, выполняющих роль крепежных деталей.

Сопротивление защитного заземления должно быть, не более 4,0 Ом.

						.Б			
Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата				
Разро	1δ.						Стадия	/lucm	Листов
Прове	ерил					Система видеонаблюдения (СВН)	D	1	1
ГИП							<u>'</u>		'
						Задание на заземление			
								4	ормат А4
	Разро Прове	Разраб. Проверил	Разраб. Проверил	Разраб. Проверил	Разраб. Проверил	Разраб. Проверил	Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата Разраδ. Проверил Система видеонаблюдения (СВН)	Мэм. Кол.уч. /Лист №док. Подп. Дата Стадия Стадия Спадия С	Mam. Kon.yu, /Λucm Nºδok, Πoδn. Дαma Cucmema βudeoHaδniodeHun (CBH) P 1

Расчёт времени электропитания от источника бесперебойного питания

1. Определим суммарную мощность оборудования в ТШ1

Расчет суммарной мощности оборудования									
Оδорудование	Кол-во, шт.	Мощность, Вт	Итого, Вт						
DGS-1210-28MP/ME	3	445	1335						
DGS-1210-10MP/FL	1	152	152						
CS1794-AT-G	1	5	5						
TRASSIR DuoStation 3416R AF	2	40	80						
TRASSIR DuoStation 3432R AF	2	60	120						
Суммарно потребляемая мощность			1692						

2. Определим мощность аккумуляторов у ИБП "SNR-UPS-ONRT-2000-E72" и акб 2шт "SNR-UPS-BCRT-S48" E=V*n*C

Е- мощность АКБ

V- напряжение АКБ (12B)

п- количество АКБ для ИБП (4шт) для АКБ (8шт)

С- ёмкость АКБ (9а/ч) E=12*(4+8+8)*9=2160 Bm/4

3. Расчитаем время резервирования T=E*k1*k2/W

k1 - КПД ИБП=70%

k2 - коэф. учитывающий старение АКБ (0.8) Т=2160*0,8*0,7/1692=0,71 часа=42 минуты

4. Определим суммарную мощность оборудования

Расчет суммарной мощности оборудования										
Оборудование	Кол-во, шт.	Мощность, Вт	Итого, Вт							
АРМ Заказчика	1	391	391							
S32AG320NI	3	48	144							
Суммарно потребляемая мощность										

5. Определим мощность аккумуляторов у ИБП "SNR-UPS-ONT-3000-B72"

E=V*n*C

Е- мощность АКБ

V- напряжение АКБ (12B)

n- количество АКБ для ИБП (6шт) С- ёмкость АКБ (9а/ч)

E=12*6*9=648 8m/4

6. Расчитаем время резервирования

T=E*k1*k2/W

k1 - КПД ИБП=70%

k2 – коэф. учитывающий старение АКБ (0.8)

Взам. и		Т=648*0,8*б,7/535=0,67 часа=40 минут													
дата								.В							
ьида															
Подпись и		Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата								
Поё		Разраб.							Стадия	/lucm	/lucmo8				
		Прове	≥рил					Система видеонаблюдения (СВН)	Р	1	1				
подл.	ГИП								'	'					
							Расчёт времени электропитания от								
Инв. N								источника бесперебойного питания							
±															

Расчёт ёмкости жёстких дисков

Расчет видеоархива показывает какой объем дискового пространства понадобится для системы наблюдения. В расчёте участвует кол-во камер, битрейт (учитывающий разрешение, кодек и запись 25 кадров в секунду), запись 24часа в сутки.

Расчёт ёмкости жёстких дисков TRASSIR DuoStation 3432R AF (8х22ТБ)	Расчёт	ёмкости	жёстких	дисков	TRASSIR	DuoStation	3432R	ΑF	(8x22Tb)
--	--------	---------	---------	--------	---------	------------	-------	----	----------

Оборудование	Кол-во камер	Бumpeūm, Mδum∕c	3anac, %	Запись часов в сутках		Неоδходимая суммарная ёмкость жёстких дисков, ТБ
BK1-BK22	22 3,5 10			24	30	27.44
					Итого	27.44

Таким образом для хранения видеоинформации в течении 30 дней необходимо не менее 27.44 Тб. В видеорегистратор устанавливается 4 диска по 8 ТБ (32ТБ)

Расчёт ёмкости жёстких дисков TRASSIR DuoStation 3432R AF (8x22Tb)

Оборудование	Кол-во камер	Бumpeūm, Mδum∕c	3anac, %	Запись часов в сутках	Кол-во суток	Необходимая суммарная ёмкость жёстких дисков, ТЕ	
BK23-BK32, BK36, BK38, BK46, BK47, BK49-BK51, BK54-BK57	21	3,5	24	30	26.20		
					Итого	26.20	

Таким образом для хранения видеоинформации в течении 30 дней необходимо не менее 26.20 Тб. В видеорегистратор устанавливается 4 диска по 8 ТБ (32ТБ)

Расчёт ёмкости жёстких дисков DuoStation 3416R AF (4x8TБ)

Оборудование	Кол-во камер	Бumpeūm, Mδum∕c	3anac, %	Запись часов в сутках	Кол-во суток	Необходимая суммарная ёмкость жёстких дисков, ТБ
BK33-BK35, BK37, BK39-BK45, BK48, BK52, BK53	14	3,5	10	24	30	17.46
					Итого	17.46

Таким образом для хранени я видеоинформации в течении 30 дней необходимо не менее 17.11 Тб. В видеорегистратор устанавливается 4 диска по 8 ТБ (32ТБ)

Расчёт ёмкости жёстких дисков DuoStation 3416R AF (4x8TБ)

Оборудование	Кол-во камер	Бumpeūm, Mδum∕c	3anac, %	Запись часов в сутках		_ ·	
BK52, BK53	2 1,5 10			24	366	13.04	
					Nmozo	13.04	

Таким образом для хранени я видеоинформации в течении 366 дней необходимо не менее 13.04 Тб.

Подпись и дата

подл.

1	Вви	deopėz	ucmpar	пор 'усп	панавлива	ется 2	диска по 8 ТБ (16ТБ)			
							.Г			
	Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата				
	Разраб.							Стадия	/Iucm	Листов
ı	Прове	рил					Система видеонаблюдения (СВН)	Р	1	1
ı	ГИП							'	'	,
ı										
						Расчёт ёмкости жёстких дисков				

Техническое задание на удаление избытков тепловой энергии.

Для обеспечения работы слаботочных систем объекта необходимо обеспечение температурного режима работы станционного оборудования (от +18C до +24C в соответствии с ГОСТ Р 53246-2008) в помещениях предусмотреть удаление тепловой энергии в соответствии с таблицей 1.

Расчет тепловыделения связан с выбором единицы измерения выделяемой теплоты. Наиболее распространенными единицами являются:

- Килоджоуль в час (кратное образование: кДж/ч);
- Термохимическая британская термическая единица в час (краткие обозначения: BTU (T)/ч, BTU (T)/h, BTU/h, BTU).

Для получения тепловыделения в кДж/ч следует значение максимальной потребляемой мощности умножить на 3,6:

$$Q_t = P_{max} * 3,6$$

Для получения тепловыделения в BTU/h следует значение максимальной потребляемой мощности умножить на 3,412:

$$Q_{+}=P_{max}*3,412$$

Где:

- Q_t Тепловыделение (кДж/ч или BTU/h);
- Р_{тах} Максимальная потребляемая мощность (Вт).

Полученные в результате расчетов данные используются для проектирования системы вентиляции и кондиционирования.

Таблица 1. Тепловыделения оборудования ТШ1:

№ n/n	Место размещения прибора	Мощность, Вт	Тепловыделение, кДж/ч	Tenлoвыделение, BTU/h
1	Серверная (пом.30)	1692	6091	5773

Взам. инв.N											
ם שנו								Д.			
, u dama											
Подпись и		Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата				
		Разраδ.						Стадия	/lucm	Листов	
		Прове	рил					Система видеонаблюдения (СВН)	Р	1	1
дл.		ГИП							_ '	'	'
5	И подл.						Техническое задание на удаление				
NHB. N				избытков тепловой энергии							
7											A /